Terna Rete Italia
TERNA GROUP

Direzione
Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Via della Robbia 41/6R
50132 Firenze - Italia
Tel. +39 0555244011 - Fax +39 0555244004

Comune di Molinella
Provincia di Bologna
N. 0007451 20/04/2017
Tit.10.10.3Tipo: E

Spett.le
Comune di Molinella
IV Area – Servizi del territorio
Sportello Unico Edilizia
Servizio Pianificazione Urbainstica e
Edilizia Privata
alla c.a. Ing. Irene Evangelisti
Via A.Costa, 12
40062 MOLINELLA (BO)

PEC sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

TRISPANE/P2017
0001531 - 31/03/2017

Oggetto: Prima Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Molinella. Linee elettriche Alta e Altissima Tensione di proprietà Terna S.p.A., Terna Rete Italia S.r.l. e Rete S.r.l.
Definizione della Distanza di prima approssimazione (Dpa), ai sensi del DM 29.05.2008.

Con riferimento al Vs. Prot. 2659 del 10/02/2017, nostro Prot. TRISPANE/A20170000902 del 13/02/2017, inerenti la Convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto e l'illustrazione dei contenuto del Documento Preliminare della Variante al PSC, della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preliminare e del Quadro Conoscitivo, comunichiamo il seguente Parere Preliminare.

Gli interventi definiti dai suddetti documenti non sono interferenti con le Linee elettriche di nostra proprietà, fatta eccezione per eventuali percorsi cicloturistici, peraltro ancora in fase di definizione, che potrebbero intersecare i tracciati delle nostre Linee, pertanto in fase di progettazione, sarà opportuno considerare i franchi attualmente previsti dal D.M.L.P. del 16/01/1991, fissati in m. **11,34** per le linee a 380 kV e in m. **6,30** per le linee a 132 kV.

Rileviamo inoltre che gli attuali strumenti urbanistici, e ci riferiamo nello specifico alla Carta dei Vincoli, Tav.1 del RUE, riportano correttamente i tracciati relativi agli elettrodotti di Alta e Altissima Tensione di nostra proprietà insistenti sul Vs territorio comunale, dei quali trasmettiamo nella seguente tabella il livello di tensione nominale, la denominazione e il numero dell'elettrodotto, nonché le **Dpa** misurate dall'asse della linea.

Tensione nominale (kV)	Denominazione linea	N° Linea	Dpa
380	Colunga – Forlì	332	47,00
132	Schiappa – Portomaggiore der. Portomaggiore ENEL	109	17,00

Terna Rete Italia
TERNA GROUP

Direzione
Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Via del Della Robbia 41/5R
50132 Firenze - Italia
Tel. +39 0555244011 - Fax +39 0555244004

Precisiamo che le suddette **Dpa** indicate in tabella sono da considerarsi imperturbate, pertanto sono state da noi calcolate secondo quanto previsto dall'art. 5.1.3 dell'Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*" (in S.O. alla G.U. serie generale n. 160 del 05/07/2008), che consente di ottenere il valore più cautelativo sull'intera Linea o Tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato.

Evidenziamo infatti che in presenza dei "Casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3 μT (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003).

Riteniamo quindi utile comunicare tali **Apa**, allegate in formato tabellare e specifiche per ogni sostegno, dei quali forniamo anche le coordinate georeferenziate.

Al fine di fornire poi un quadro il più completo possibile della normativa vigente, ricordiamo poi che rispettando tali DPA o APA sono raggiunti gli obiettivi di qualità di 3 μT, mentre qualora si ricadesse all'interno di tali fasce di rispetto semplificate le Autorità competenti potranno richiedere un calcolo più approfondito con simulazione tridimensionale della campata oggetto dell'intervento, al fine di verificare a quali distanze vengono soddisfatti gli obiettivi di qualità.

Facciamo inoltre presente che qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di rivalerci qualora siano create condizioni tali da comportare futuri interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Comunichiamo inoltre che la nostra Società opera in nome e per conto di Terna S.p.A., Terna Rete Italia S.r.l. e Rete S.r.l. (ex linee RFI acquisite nel Dicembre 2015), che sono proprietarie della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, quali individuate dal DM Industria 26/06/1999 e successive integrazioni (segnatamente i decreti ministeriali 23/12/2002, 27/02/2009, 16/11/2009 e 26/04/2010).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

Unità Impianti di Bologna
Il Responsabile
(S. Bisignano)

UIBO/ft
Allegati: 2 tabelle APA con coordinate georeferenziate

Elettrodotto a 380 kV n.332 COLUNGA - FORLI'				
n. sostegno	Coordinate WGS 84		APA (m)	
	NORD	EST	SINISTRA	DESTRA
84	4938533,21	708779,76	47	47
85	4938441,34	709171,09	47	47
86	4938351,01	709554,83	47	47
87	4938264,59	709922,9	47	47
88	4938169,44	710328,93	47	47
89	4938053,29	710822,9	47	47
90	4937937,1	711317,44	47	47
91	4937834,37	711755,42	47	47
92	4937735,91	712174,14	47	47
93	4937633,35	712610,93	47	47
94	4937550,63	712962,47	66	63

Elettrodotto a 132 kV n.109 SCHIAPPA - PORTOMAGGIORE der. PORTOMAGGIORE ENEL				
n. sostegno	Coordinate WGS 84		APA (m)	
	NORD	EST	SINISTRA	DESTRA
92	4939844,41	719178,46	17	17
93	4940091,33	719190,67	17	17
94	4940390,56	719206,09	17	17
95	4940649,92	719219,14	17	17
96	4940909,95	719232,18	17	17
97	4941163,89	719244,79	17	17
98	4941431,93	719258,24	17	17
99	4941736,52	719273,89	25	24
100	4942016,33	719345,11	17	17
101	4942270,75	719410,01	17	17
102	4942523,69	719474,64	17	17
103	4942801,96	719545,85	17	17
104	4943050,42	719609,08	17	17
105	4943340,75	719683,46	17	17
106	4943600,28	719749,71	17	17
107	4943846,7	719812,45	17	17
108	4944149,37	719889,72	17	17
109	4944401,38	719953,45	17	17
110	4944683,44	720025,85	17	17
111	4944938,29	720090,7	17	17
112	4945195,63	720156,24	17	17
113	4945458,06	720223,07	17	17
114	4945652,5	720272,71	17	17
115	4945887,48	720332,55	17	17
116	4946116,64	720390,91	17	17
117	4946416	720467,34	17	17
118	4946668,53	720531,4	17	17
119	4946923,91	720596,5	17	17

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MOLINELLA - LINEE 380 KV N.332 E 132 KV N.109 - DEFINIZIONE DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
Mittente: "Per conto di: aot-firenze@pec.terna.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 19/04/2017 15:57
A: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it
CC: "stefano bisignano" <stefano.bisignano@terna.it>, "debora mini" <debora.mini@terna.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/04/2017 alle ore 15:57:42 (+0200) il messaggio
"I: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MOLINELLA - LINEE 380 KV N.332 E 132 KV N.109 - DEFINIZIONE DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)" è stato inviato da "aot-firenze@pec.terna.it"
indirizzato a:
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it debora.mini@terna.it
stefano.bisignano@terna.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec284.20170419155742.22643.06.1.66@pec.aruba.it

—postacert.eml———————————————————————————————

Oggetto: I: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MOLINELLA - LINEE 380 KV N.332 E 132 KV N.109 - DEFINIZIONE DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
Mittente: "aot-firenze\@pec\.terna\.it" <aot-firenze@pec.terna.it>
Data: 19/04/2017 15:57
A: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it
CC: "stefano bisignano" <stefano.bisignano@terna.it>, "debora mini" <debora.mini@terna.it>

Comune di Molinella
Provincia di Bologna
N. 0007451 20/04/2017
Tit.10.10.3Tipo: E

Nuovo invio con allegato

Da : "aot-firenze@pec.terna.it" aot-firenze@pec.terna.it
A : sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it
Cc : "stefano bisignano" stefano.bisignano@terna.it,"debora mini" debora.mini@terna.it
Data : Mon, 3 Apr 2017 13:30:45 +0200
Oggetto : VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MOLINELLA - LINEE 380 KV N.332 E 132 KV N.109 - DEFINIZIONE DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)

Trasmissione documento prot. TRISPANE/P20170001531 del 31/03/2017

Distinti saluti

Terna Rete Italia Spa

Allegati:

daticert.xml	1,1 KB
postacert.eml	318 KB
rad8273d.pdf	228 KB